

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy : modernizacji mobilnego lodowiska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łebie podaje informacje w sprawie modernizacji mobilnego lodowiska (ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19 października 2015 roku) :

1. Wycofuje z zakresu robót przegląd, naprawa, uruchomienie agregatu chłodniczego DCSEMIR 150-LT-P ;
2. W zakresie prac nie ma montażu namiotu, a jedynie jego przegląd, regulacja naciągów, mocowań, śrub itp.;
3. Zgodnie z punktem II.1.8 ogłoszenia o zamówieniu nie dopuszczamy składania ofert wariantowych. Jednak jesteśmy otwarci na różne sugestie. Powodem podjęcia decyzji o zmianie systemu ziębniczego były dwa fakty: stan techniczny rur (duża ilość przecieków) oraz czas i koszt zamiany nawierzchni lodowisko - rolkowisko i odwrotnie.

Przypominamy, że przedmiot prac można oglądać w Łebie ul. Tysiąclecia 11.

Z poważaniem

