

Dzień dobry

W odpowiedzi na zapytania informuję:

Wszystkie odstępstwa od parametrów określonych w kolumnach od 2 do 4 składanej oferty należy podać w kolumnie 9 oferty.

W trakcie oceny oferty, jeżeli Państwa oferta zdobędzie najwyższą ilość punktów, zamawiający podejmie decyzje czy lepszym rozwiązaniem dla zamawiającego będzie np. przeprojektowanie sieci elektrycznej dla zwiększonej mocy zmywarki lub rezerwa mocy-zabezpieczenia pokryją dodatkowe 4,2 kW.

W przypadku szafy mroźniczej i chłodniczej, jeżeli wymiary zewnętrzne nie będą większe od projektowanych, to projektant dopuszcza nieznacznie mniejszą pojemność – ale takie rozwiązanie może przegrać postępowanie z ofertą dokładnie spełniającą warunki.

Nie mogę wskazać producenta szafek ubraniowych. Takie rozwiązanie zostało zaprojektowane. Zmiana szerokości szafek może spowodować, że nie zmieszczą się między ścianami. Jeżeli brak na rynku szafek w tych wymiarach, Proszę wpisać własną propozycjami i uwagi w kolumnie 9 oferty.

Kazimierz Dygowski

Łeba, dnia 2019-04-26